



Društvo Papuk d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS : 010027034. OIB : 95664025141
IBAN: HR6624120091137000145, Slatinska banka - Slatina. Temeljni kapital 2.095.241,89 eura.
Uprava: Tomislav Katalinić

DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ

PREDMET	Ispravnost dimnjaka sa priključenim ložištem		
NARUČITELJ	Obiteljska kuća, Pavlović Krunoslav		
ADRESA PREGLEDA	Slatinski Drenovac, Slavonska 20		
BROJ ISPRAVE	308	DATUM:	09.05.2025

Za potrebe iznajmljivanja

Vrsta dimnjaka:	Zidani	Broj dimnovodnih kanala:	D1
Materijal izvedbe dimnjaka:	Zidani puna opeka	Visina otvora za priključenje(od poda):	1-1.9m, 2-1m
Presjek dimnjaka:	20x15cm	Ukupna visina dimnjaka:	6.5m
Sabirač čađe nalazi se:	Hodnik	Gornja vratašca: Pristup vrhu dim.:	Ima Nije moguć
Stanje unutarnje stjenke:	Dobro	Propusnost stijenki dimnjaka:	Nepropusan
Djelotvorna visina:	1-4.6m, 2-5.5m	Visina od terase krova:	0.5m
Vrsta ložišta:	Ložište na kruto gorivo	Vrsta goriva:	Kruto - drva
Snaga ložišta: Projektirana:	6kW+6kW -	-predložena -priključena:	- 12kW
Priključna cijev ložišta-: Mjerna mjesta: Rastavljivost: Dužina:	Limena Ima Rastavljiva 1-1.6m, 2-0.8m	Broj lukova priključne cijevi:	1-2, 2-2
Prostorija smještaja ložišta:	1-Dnevna soba, 2-Hodnik	Etaža priključenja:	Prizemlje

VRSTA NALAZA: POZITIVAN NALAZ

Na osnovu utvrđenih činjenica, a pregledom dimnjaka donosi se zaključak!

Temeljem obavljenog pregleda izdaje se **pozitivan** dimnjačarski nalaz za uporabu dimnjaka br. **D1**.

Postojeći dimnjak zidani od opeke, svijetlog otvora **20x15 cm** označen šifrom **D1**, gledan i brojen od ulice s lijeva na desno na koji su spojene dvije peći na kruto gorivo Plamen i Kamin Tiki nazivne snage svaka po 6kW ispravan je, čist i prohodan.

Nalaz se izdaje uz obvezu korisnika na omogućavanje redovne kontrole i čišćenje dimnjaka s pripadajućim ložištem, prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Čačinci i vrijedi u trenutku utvrđivanja njegove ispravnosti. Ukoliko korisnici ne postupaju prema navedenom i ne pozovu dimnjačara u kontrolu, daljnja upotreba navedenog dimnjaka je isključivo na vlastitu odgovornost.

Pregled izvršio:
Vedran Kordoš


PAPUK d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
ORAHOVICA, V. Nazora 14 (2)